GÜTESCHUTZ ZIEGELMONTAGEBAU E.V.

Güteschutz ZMB e.V. • Surmannskamp 7 a • 45661 Recklinghausen

Per E-Mail: vvtb-anhoerung@dibt.de

Fachkommission Bautechnik
der Bauministerkonferenz
Herrn Ministerialrat
Dr.-Ing. Gerhard Scheuermann

Telefon: 0 23 61 / 3 02 44 35
Telefax: 0 23 61 / 3 33 91
E-mail: zmbau@t-online.de
Website: www.ziegelmontagebau.de

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:

Unser Zeichen: Schrift/Je-ot
Unsere Nachricht vom:

Datum: 2016-05-27

Anhörung zum Entwurf der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB)

Sehr geehrter Herr Dr. Scheuermann,

zum Entwurf der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) nehmen wir wie folgt Stellung:

Grundsätzlich ist in dem vorliegenden Entwurf die Problematik nicht gelöst, welche bautechnischen Nachweise für harmonisierte Produkte zu erbringen sind, deren Leistungserklärung bauwerksbezogene Anforderungen nicht vollständig erfüllt (bisher Produkte nach BRL B mit Zusatzanforderungen) und welcher Verwendbarkeitsnachweis für nicht harmonisierte Produkte bei wesentlicher Abweichung von der technischen Regel gefordert wird (bisher BRL A, rechte Spalte). Wir halten es insbesondere aufgrund der vorgesehenen Umsetzung dieses neuen bauaufsichtlichen Konzeptes bis Mitte Oktober 2016 für sinnvoll und notwendig, dass derartige Regelungen unter Einbeziehung freiwilliger Herstellererklärungen und unter Bekanntgabe der Randbedingungen für deren bauaufsichtliche Akzeptanz in die VV TB aufgenommen werden.

Im Einzelnen bitten wir darüber hinaus um Berücksichtigung der folgenden Anmerkungen:

Kenn. / Lfd. Nr	Anforderung	Stellungnahme	Vorschlag
A 1.2.3.1	Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau	Die Anwendung der Norm DIN 20000-129 muss ermöglicht werden, weil anderenfalls der Nachweis für Deckensysteme mit teilweise vorgefertigten Balken mit Gitterträgern als tragende Bauteile nicht möglich sein wird.	Anlage 1.2.3/1 ergänzen: *Bei der Verwendung von Ziegeln nach DIN EN 15037-3 in Deckensystemen mit vorgefertigten Trägern ist DIN 20000-129:2014-10 –Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken.... zu beachten.*

Kenn. / Lfd. Nr	**Bauprodukt**	**Stellungnahme**	**Vorschlag**
C 2.1.5.4	Statisch nicht mitwirkende Ziegel für Decken mit nicht vorgefertigten Trägern	Die Norm DIN 4160:2000-04 umfasst statisch nicht mitwirkende Ziegel für Decken mit vorgefertigten Trägern (Teilmenge 1) und mit nicht vorgefertigten Trägern (Teilmenge 2). Teilmenge 1 ist harmonisiert in DIN EN 15037-3, Teilmenge 2 wird nicht mehr produziert.	Zeile C 2.1.5.4 streichen

Mit freundlichen Grüßen
Güteschutz Ziegelmontagebau e. V.

Dipl.-Ing. Heinz-Werner Jedamzik